

विद्यालयों में सुरक्षा विशेषकर भूकम्परोधी (N.B.C.) / अग्नि से सुरक्षा सम्बन्धी चेकलिस्ट  
सी.बी.एस.ई. / आई.सी.एस.ई. विद्यालय (कक्षा - 1 से 9 तक) हेतु चेकलिस्ट

विद्यालय का नाम अर्थ पब्लिक स्कूल, जलालाबाद, दुल्हपुर, गाजीपुर

| क्र.सं. | सुरक्षा सम्बन्धी जनजीवी धिन्डु<br>भवन की चेकलिस्ट   | जांच आख्या  |
|---------|---|---|
| 1       | क्या भवन का मानचित्र पंजीकृत आर्किटेक्ट / इंजीनियर से जनाया गया है ?  | हॉ (प्रार्मिण क्षेत्र में होने के कारण लागू नहीं) |
| 2       | क्या भवन मानचित्र स्थानीय निकाय / प्राधिकरण / संस्था अधिकारी द्वारा स्वीकृत है ?  | लागू नहीं   |
| 3       | क्या भवन तीन गंजिल से अधिक ऊँचा है ?  | नहीं (ग्राउण्ड फ्लोर)                             |
| 4       | क्या भवन हेतु भूमि का न्यूनतम क्षेत्रफल 1.80 हेक्टेयर (18000 वर्ग मी.) है ?   | 1900.00 वर्ग मी. है                               |
| 5       | क्या भवन के चारों तरफ 6.0 मीटर खुला स्थान है ?  | हॉ  |
| 6       | क्या भवन में बाहन पार्किंग की समुचित व्यवस्था है ? भवन में सेट वैंक में पार्किंग तो नहीं है ?                                       | हॉ / नहीं   |
| 7       | क्या भवन का ओरिएन्टेशन ऐसा है कि पर्याप्त एवं हवा का संकुलेशन है ?  | हॉ  |
| 8       | क्या मुख्य पहुँच मार्ग (Approach Road) की चौड़ाई न्यूनतम 12 मीटर है ?   | 3.00 मीटर   |
| 9       | क्या भवन की छत R.C.C. की बनी है ? यदि नहीं तो क्या छत निर्माण में ज्वलनशील सामाग्री तो प्रयोग में नहीं लायी गयी ?                   | आर.सी.सी.छत है                                    |
| 10      | क्या भवन की दीवारें ईंट या पत्थर की सीमेण्ट मसाले से बनी हैं ?  | हॉ  |
| 11      | क्या भवन की दीवारों / छतों में क्रैक है ?   | नहीं  |
| 12      | क्या कक्षों की छतों की ऊँचाई फर्श से न्यूनतम 3.6 मी. (ठंडे क्षेत्रों में 3.0 मी.) है ?  | हॉ  |
| 13      | क्या विद्यालय के मुख्य प्रवेश द्वार (वाउण्ड्रीवाल गेट) की चौड़ाई 6.0 मीटर एवं ऊँचाई 4.5 मीटर है ?                                   | हॉ  |
| 14      | क्या खिड़कियों का क्षेत्रफल कक्ष के फर्श क्षेत्रफल का न्यूनतम 10 प्रतिशत है ? खिड़कियों में लकड़ी का प्रयोग तो नहीं किया गया है ?   | हॉ (लोहे/एल्युमिनियम की प्लिहै)                   |
| 15      | क्या कक्ष में न्यूनतम दो दरवाजे है ?  | हॉ  |
| 16      | क्या कक्ष के दरवाजों की न्यूनतम माप (चौड़ाई 1.0 मी. ऊँचाई 2.0 मी.) है ?   | हॉ  |
| 17      | क्या विद्यालय भवन यदि दो मंजिला या अधिक है तो न्यूनतम दो स्टेपर केस (जीने) का प्राविधान है ?  | हॉ  |
| 18      | क्या एक मंजिल से अधिक ऊँचे भवन में जीने की चौड़ाई न्यूनतम 1500 मिमी., ट्रेड 300 मिमी. तथा राइजर 150 मिमी. है ?                      | हॉ  |
| 19      | क्या भवन में अग्निशामक यंत्र (Fire Extinguisher) एवं आटोमैटिक स्प्रिंकलर सिस्टम (Automatic Sprinkler System) उचित स्थान पर लगे है ? | हॉ  |
| 20      | क्या भवन में फर्स्ट एड फाइटिंग एप्लाइनेज (First aid Fire Fighting Appliances) की व्यवस्था है ?                                      | हॉ  |
| 21      | क्या विद्यालय के छात्रों / अध्यापकों को समय-समय पर अग्नि से बचाव का प्रशिक्षण दिया जाता है ?  | हॉ  |
| 22      | क्या भवन में उपयुक्त स्थानों पर प्राथमिक चिकित्सा बाक्स (First Aid Box) स्थापित है ?  | हॉ  |

अधिशासी अभियन्ता  
उद्योगी अभियन्ता  
प्राथमिक लोकिमितिभविष्य  
गाजीपुर